

ПРОТОКОЛ
совещания по вопросу технологического присоединения
объектов СНТ «Строитель»

21 сентября 2021 г.

г. Москва

№ _____

Председательствовал:

Заместитель генерального директора
по технологическому присоединению
ПАО «Россети Московский регион»

К.В. Лебедь

Присутствовали:

ПАО «Россети Московский регион»:

Директор филиала ПАО «Россети Московский регион» -
«Новая Москва»

В.М. Шомесов

Заместителю директора по технологическому присоединению
и развитию услуг филиала ПАО «Россети Московский регион» -
«Новая Москва»

А.Г. Грошев

Заместитель начальника Московского РЭС

Р.А. Калинин

Заместитель директора департамента перспективного
развития и инженерного обеспечения ТП

А.П. Голубев

Директор департамента реализации технологического
присоединения крупных потребителей

А.А. Миляков

Директор департамента консолидации
электрических активов

Д.Е. Белкин

Начальник управления правового обеспечения ТП

В.Ю. Окшин

Начальник управления по подготовке и
заключению договоров ТП

А.М. Гражданкина

Главный эксперт управления операционного контроля

А.А. Давиденко

СНТ «Строитель»

Председатель

И.В. Вдовина

Представитель

О.А. Вдовин

Представитель

Т.А. Марцинкевич

Представитель

С.В. Закаблукоская

Департамент ЖКХ г. Москвы

Представитель

И.В. Агранович

ФГУП «АПК НЕПЕЦИНО»

Начальник службы эксплуатации

О.Ю. Майорова

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Рассмотрение вопроса консолидации эл. хозяйства и увеличения мощности энергопринимающих устройств СНТ «Строитель», по адресу: г. Москва, п. Воскресенское.

СЛУШАЛИ:

СНТ «Строитель»:

- о рассмотрении возможности консолидации электросетевого хозяйства на территории СНТ «Строитель» ПАО «Россети Московский регион»;
- о необходимости увеличения мощности для электроснабжения частных жилых домов.

ПАО «Россети Московский регион»:

- разъяснения действующего законодательства в области технологического присоединения и консолидации сетей;
- информацию о том, что СНТ «Строитель» в настоящее время является субабонентом ФГУП «АПК НЕПЕЦИНО» и граница балансовой принадлежности находится в РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ №383 и РУ-04 кВ ТП-10/0,4 кВ №894;
- о необходимости подачи заявки на технологическое присоединение с изменением точки присоединения;
- о пропускной способности фидера 10 кВ от РТП 42 (возможность пропустить доп. мощность в размере 190 кВт).
- о необходимости разработки проекта на технологическое присоединение энергопринимающих устройств свыше 150 кВт.
- о возможности консолидации сети после технологического присоединения непосредственно к электрическим сетям ПАО «Россети Московский регион».

ФГУП «АПК НЕПЕЦИНО»

- об отсутствии возможности увеличения мощности ввиду необходимости реконструкции РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ №383; 894

РЕШИЛИ:

1. Изменить ответственного менеджера по вопросу технологического присоединения СНТ «Строитель» с А.А. Милякова на А.Г. Грошева ввиду изменения параметров присоединяемой мощности.
2. Направить заявку на технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «Россети Московский регион» для изменения точки присоединения ранее имеющейся мощности с увеличением ее не более чем на 190 кВт.

Ответственный: И.В. Вдовина

Срок: 7 рабочих дней.

3. Подготовить и направить Технические условия и Договор об осуществлении технологического присоединения СНТ «Строитель» от сетей ПАО «Россети Московский Регион».

Ответственный: А.Г. Грошев

Срок: 7 рабочих дней с даты исполнения п.2

**Заместитель генерального директора
по технологическому присоединению**

К.В. Лебедь

Председатель СНТ «Строитель»

И.В. Вдовина

**Представитель
Департамента ЖКХ г. Москвы**

И.В. Агранович

Рассылается участникам совещания.

исп. Л.С. Мацнева
тел. (495) 662-40-70 (13-96)