План трассы газопроводов высокого и низкого давления М 1:500



Примечания:

1. По всей длине трассы газопровода высокого давления на расстоянии 7.0 м от оси газопровода в обе стороны строений и сооружений на фундаменте нет. По всей длине трассы газопровода низкого давления на расстоянии 2.0 м от оси газопровода в обе стороны строений и сооружений на фундаменте нет.
2. Охранная зона газораспределительного пункта устанавливается в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 10 метров от границы ГРП
3. Охранная зона вдоль трассы подземного газопровода из полиэтиленовых труб сети газопотребления устанавливается в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров от оси газопровода в каждую сторону.
4. Срок эксплуатации полиэтиленовых газопроводов составляет 50 лет. Срок эксплуатации отключающих устройств составляет 50 лет при условии их ежегодного обслуживания.
5. Работы по подключению (технологическому присоединению) застройки СНТ "Строитель" к сети газораспределения выполняет АО "МОСОБЛГАЗ" по Договору № 00/951-5257-16 от 08.12.2017 г.

						П-2019/10-ПГ.ППО
			Подпись	Дата		Сеть газопотребления в границах земельного участка с кад. № 50:21:0130303:1433 для газоснабжения 51 жилого строения (1-й очереди газификации) с максимальным часовым расходом газа 283.67 м³/час по адресу г. Москва, пос. Воскресенское, СНТ "Строитель" со схемой газоснабжения на 189 жилых строений с суммарным максимальным часовым расходом газа 1052.61 м³/час
Разработ.	Кудина Ю.Ю.				Сеть газопотребления. Наружные газопроводы.	Стадия: П; Лист: 9; Листов: 12
ГИП	Кудин Ю.П.		09.19			
Н.контр.	СмирноваК.Ю.				План трассы газопроводов высокого и низкого давления М 1:500	ООО "Газовик"